中国国家强制性产品认证证书

编　号：2020312307000190

委　托　人	山野电机工业股份有限公司
地　　址	台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号
生　产　者	山野电机工业股份有限公司
地　　址	台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号
生产企业	山野电机工业股份有限公司
生产地址	台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号
产品名称	防爆直线型驱动器
型号规格	LE-□-□-□
防爆标志	Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db
依据标准	GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.2-2021，GB/T 3836.31-2021
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019《强制性产品认证实施规则　防爆电气》和 CNEX-C2301-2019《强制性产品认证实施细则　防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页（共 2 页）。

首次发证日期：2020 年 12 月 25 日

颁发日期：2022 年 09 月 17 日　　有效期至：2025 年 12 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号　电话：0377-63239734
邮政编码：473008　邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0017751

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312307000190

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- LE-250-□-□, LE-500-□-□, LE-1000-□-□, LE-2000-□-□

命名规则：

L	E	-	□	-	□	-	□
①	②		③		④		⑤

①表示直线型驱动器
②表示防爆
③表示推力值(kg)
④表示电压（D24-24V DC, 24-24V AC, 100-100V AC, 120-110~120V AC, 200-200V AC, 220-220~240V AC)
⑤表示控制方式(F 表示三点浮动控制，M 表示比例式控制)

电压：24V DC, 24V AC, 100V AC, 110~120V AC, 200V AC, 220~240V AC

频率：50/60Hz

推力：250kgf, 500kgf, 1000kgf, 2000kgf

外壳防护等级：IP68(72h, 7m)

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130℃ Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

颁发日期 2022 年 09 月 17 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

CNEX CCC

南阳防爆电气研究所有限公司

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国国家强制性产品认证证书
（附页）

编　号：2020312307000190

- 使用环境温度：-30℃~ +70℃。
- 本产品的隔爆接合面尺寸与 GB/T 3836.2 标准中规定的尺寸不同。如果需要具体的隔爆接合面尺寸，则必须联系原制造商。
- 警示：使用屈服应力≥450MPa 的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2011C078，CQST2011C078/01
- 工厂检查报告：CN2020Q010316

4、证书变更信息：

- 2022 年 09 月 17 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

颁发日期 2022 年 09 月 17 日

主任：

南阳防爆电气研究所有限公司

网址：www.ccc-cnex.com　ccc.china-ex.com
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734
邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P