



# 中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312307000189

委 托 人 山野电机工业股份有限公司  
 地 址 台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号  
 生 产 者 山野电机工业股份有限公司  
 地 址 台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号  
 生 产 企 业 山野电机工业股份有限公司  
 生 产 地 址 台湾台中市大肚区沙田路一段 854 巷 68 号  
 产 品 名 称 防爆弹簧复归驱动器  
 型 号 规 格 SE-□-□-□-□-□  
 防 爆 标 志 Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db  
 依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021  
 认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

首次发证日期: 2020 年 12 月 25 日

颁发日期: 2022 年 09 月 17 日

有效期至: 2025 年 12 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)

CN 0017752



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312307000189

第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息:

### 1、本证书覆盖产品如下:

- SE-500-□-□-□-□, SE-1300-□-□-□-□, SE-2000-□-□-□-□, SE-2600-□-□-□-□

### 命名规则:

S	E	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
①	②		③		④		⑤		⑥		⑦

①表示弹簧复归驱动器

②表示防爆

③表示扭力值 (Nm)

④表示电压 (D24-24V DC, 24-24V AC, 100-100V AC, 120-110~120V AC, 200-200V AC, 220-220~240V AC, 380-380V AC, 440-440V AC)

⑤表示失效运转方向 (CW 表示顺时针, CCW 表示逆时针)

⑥表示控制方式 (T 表示开关型控制, M 表示比例式控制, F 表示三点浮动控制)

⑦有无手动装置 (Y 表示有, N 表示没有)

电压: 24V DC, 24V AC, 100V AC, 110~120V AC, 200V AC, 220~240V AC, 380V AC, 440V AC

频率: 50/60Hz

最大扭矩: 50Nm, 130Nm, 200Nm, 260Nm

外壳防护等级: IP68(72h, 7m)

防爆标志: Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

### 2、安全使用条件:

颁发日期 2022 年 09 月 17 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C208-P

网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



# 中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312307000189

第 2 页 共 2 页

- 使用环境温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 。
- 本产品的隔爆接合面尺寸与 GB/T 3836.2 标准中规定的尺寸不同。如果需要具体的隔爆接合面尺寸, 则必须联系原制造商。
- 警示: 使用屈服应力  $\geq 450\text{MPa}$  的紧固件。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2011C079, CQST2011C079/01
- 工厂检查报告: CN2020Q010316

### 4、证书变更信息:

- 2022 年 09 月 17 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期 2022 年 09 月 17 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: [www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008  
邮箱: [ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)