中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000189

认证委托人名称及地址

山野电机工业股份有限公司

台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

生产者名称及地址

山野电机工业股份有限公司

台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

生产企业名称及地址

山野电机工业股份有限公司

台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

产品名称和系列、型号、规格

防爆弹簧复归驱动器

见附页

Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》（CNCA-C23-01：2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月11日　有效期至：2030年12月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

CNEX

CNAS 中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

南阳防爆电气研究所有限公司

法定代表人：

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号　邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000189

证书附页：第 1页 共 2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- SE-500-□-□-□-□，SE-1300-□-□-□-□，SE-2000-□-□-□-□，SE-2600-□-□-□-□

命名规则：

S	E	-	□	-	□	-	□	-	□	-	□
①	②		③		④		⑤		⑥		⑦

①表示弹簧复归驱动器

②表示防爆

③表示扭力值（Nm）

④表示电压（D24-24V DC，24-24V AC，100-100V AC，120-110~120V AC，200-200V AC，220-220~240V AC，380-380V AC，440-440V AC）

⑤表示失效运转方向（CW 表示顺时针，CCW 表示逆时针）

⑥表示控制方式(T 表示开关型控制，M 表示比例式控制，F 表示三点浮动控制)

⑦有无手动装置（Y 表示有，N 表示没有）

电压：24V DC，24V AC，100V AC，110~120V AC，200V AC，220~240V AC，380V AC，440V AC

频率：50/60Hz

最大扭矩：50Nm，130Nm，200Nm，260Nm

外壳防护等级：IP68(72h，7m)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com
中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008
0377-63239734
ccc@cn-ex.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000189

证书附页：第 2页 共 2页

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb，Ex tb IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-30°C~+70°C。
- 本产品的隔爆接合面尺寸与 GB/T 3836.2 标准中规定的尺寸不同。如果需要具体的隔爆接合面尺寸，则必须联系原制造商。
- 警示：使用屈服应力≥450MPa 的紧固件。
- 本产品安装使用时，应配用已获得 CCC 认证，防爆标志 Ex db IIC Gb（或 Ex db IIB Gb），Ex tb IIIC Db（或 Ex ta IIIC Da）、外壳防护等级至少为 IP68(72h，7m)的电缆引入装置，适合使用条件并正确安装。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期:2020 年 12 月 25 日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

南阳防爆电气研究所有限公司

中国认可 产品 PRODUCT CNAS C208-P

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

0377-63239734
ccc@cn-ex.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App