



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000190

### 认证委托人名称及地址

山野电机工业股份有限公司  
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

### 生产者名称及地址

山野电机工业股份有限公司  
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

### 生产企业名称及地址

山野电机工业股份有限公司  
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

### 产品名称和系列、型号、规格

防爆直线型驱动器

见附页

Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

### 产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月11日 有效期至: 2030年12月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司

[www.ccc-cnex.com](http://www.ccc-cnex.com)  
[ccc.china-ex.com](http://ccc.china-ex.com)

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

0377-63239734  
[ccc@cn-ex.com](mailto:ccc@cn-ex.com)



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000190

证书附页：第 1 页 共 2 页

## 产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- LE-250-□-□, LE-500-□-□, LE-1000-□-□, LE-2000-□-□

命名规则：

L	E	-	□	-	□	-	□
①	②		③		④		⑤

①表示直线型驱动器

②表示防爆

③表示推力值(kgf)

④表示电压 (D24-24V DC, 24-24V AC, 100-100V AC, 120-110~120V AC, 200-200V AC, 220-220~240V AC)

⑤表示控制方式(F 表示三点浮动控制, M 表示比例式控制)

电压：24V DC, 24V AC, 100V AC, 110~120V AC, 200V AC, 220~240V AC

频率：50/60Hz

推力：250kgf, 500kgf, 1000kgf, 2000kgf

外壳防护等级：IP68 (72h, 7m)

防爆标志：Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 使用环境温度：-30°C~+70°C

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

**证书编号：2020312307000190**

**证书附页：第2页 共2页**

- 本产品的隔爆接合面尺寸与 GB/T 3836.2 标准中规定的尺寸不同。如果需要具体的隔爆接合面尺寸，则必须联系原制造商。
- 警示：使用屈服应力 $\geq 450\text{MPa}$ 的紧固件。
- 本产品安装使用时，应配用已获得 CCC 认证，防爆标志 Ex db IIC Gb（或 Ex db IIB Gb），Ex tb IIIC Db（或 Ex ta IIIC Da）、外壳防护等级至少为 IP68 (72h, 7m) 的电缆引入装置，适合使用条件并正确安装。
- 其他见产品使用说明书。

### 3、证书变更信息：

- 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020 年 12 月 25 日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



www.ccc-cnex.com  
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

0377-63239734  
ccc@cn-ex.com



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App