



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000188

认证委托人名称及地址

山野电机工业股份有限公司
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

生产者名称及地址

山野电机工业股份有限公司
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

生产企业名称及地址

山野电机工业股份有限公司
台湾台中市大肚区沙田路一段854巷68号

产品名称和系列、型号、规格

防爆九十度转驱动器

见附页

Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年12月11日 有效期至:2030年12月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



法定代表人:

南阳防爆电气研究所有限公司

www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码:473008

0377-63239734
ccc@cn-ex.com



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000188

证书附页：第1页 共2页

产品相关信息：

1、本证书覆盖产品如下：

- OME-1-□-□-□, OME-A-□-□-□, OME-AM-□-□-□, OME-2-□-□-□,
- OME-3-□-□-□, OME-4-□-□-□, OME-5-□-□-□, OME-6-□-□-□,
- OME-7-□-□-□, OME-8-□-□-□

命名规则：

OM	E	-	□	-	□	-	□	-	□
①	②		③		④		⑤		⑥

①表示 90 度转驱动器

②表示防爆

③表示型号 (1, A, AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

④表示电压 (D12-12V DC, 12-12V AC, D24-24V DC, 24-24V AC,
100-100V AC, 120-110~120V AC, 200-200V AC, 220-220~240V AC)

⑤表示控制方式 (M 表示比例式控制, F 表示三点浮动控制)

⑥工作制：30, 75

电压：12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 100V AC, 110~120V AC,
200V AC, 220~240V AC

频率：50/60Hz

最大扭矩：35Nm, 50Nm, 90Nm, 150Nm, 400Nm, 500Nm, 650Nm, 1000Nm,
1500Nm

外壳防护等级：IP66/IP68 (72h, 7m)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020312307000188

证书附页：第 2 页 共 2 页

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。
- 2、安全使用条件：
 - 使用环境温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ 。
 - 本产品的隔爆接合面尺寸与 GB/T 3836.2 标准中规定的尺寸不同。如果需要具体的隔爆接合面尺寸，则必须联系原制造商。
 - 警示：使用屈服应力 $\geq 450\text{MPa}$ 的紧固件。
 - 本产品安装使用时，应配用已获得 CCG 认证，防爆标志 Ex db IIC Gb（或 Ex db IIB Gb），Ex tb IIIC Db（或 Ex ta IIIC Da）、外壳防护等级至少为 IP66/IP68 (72h, 7m) 的电缆引入装置，适合使用条件并正确安装。
 - 其他见产品使用说明书。
- 3、证书变更信息：
 - 本证书为期满换发证书，证书首次颁发日期：2020 年 12 月 25 日。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



南阳防爆电气研究所有限公司



www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

0377-63239734
ccc@cn-ex.com



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App